



GRANITO SAO GABRIEL

Resultados de la prueba:

Elemento de prueba:

Análisis Físico

Método de ensayo: NBR 12.768/92 Métodos para el análisis químico de minerales no metal y
piedra

Nombre: SAO GABRIEL

Clase de Material: GRANITO

Origen: BRASIL

Disponibilidad: MEDIA

Dimensión de la Plancha: GRANDE

Lugar de Aplicación: INTERIOR / EXTERIOR

Absorción de Agua: 0.12 %

Porosidad Aparente: 0.37%

Densidad Aparente: 3.02 g/cm³

Resistencia a la compresión:

Resistencia a la Ruptura: 16.48 Mpa

Resistencia al Impacto: 56cm

Coefficiente de Dilatación: $7 \cdot 10^{-3}$ mm/m. °C

